

# La UPRL informa

## ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES PARTE VIII

R.D.  
656 / 2017  
"Reglamento de  
Almacenamiento de  
Productos Químicos y sus  
instrucciones"

ITC MIE  
APQ 10

### PRODUCTOS QUE DESPRENDEN GASES INFLAMABLES EN CONTACTO CON EL AGUA.

Identificados con las indicaciones de peligro: **H260, H261.**

- **No** se permite su almacenamiento **en almacenes abiertos.**
- **Almacenamiento** en una zona totalmente **sectorizada de uso exclusivo.** La construcción de este sector seguirá la normativa de protección contra incendios aplicable, pero como mínimo con **paredes REI 120.**



### PRODUCTOS TÓXICOS.

Identificados con las indicaciones de peligro: **H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370.**

- En **almacenamientos abiertos**, considerar las siguientes **distancias a aberturas** de edificios:

Indicación de peligro	Vías de exposición	Categoría toxicidad CLP	Distancias (m)
H300	Ingestión	Aguda categoría 1	5
H310	Cutánea	Aguda categoría 1	5
H330	Inhalación	Aguda categoría 1	5
H300	Ingestión	Aguda categoría 2	3
H310	Cutánea	Aguda categoría 2	3
H330	Inhalación	Aguda categoría 2	3
H331	Inhalación	Aguda categoría 3	3
H370	Inhalación Cutánea Ingestión	En determinados órganos categoría 1	3



empresa prevenida  
vale por más.

SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.



**MAS**  
PREVENCIÓN  
SERVICIO DE PREVENCIÓN

# La UPRL informa

- En **almacenamientos abiertos** pueden almacenarse con productos **combustibles** sí:
  - Están separados al menos 5 m.
  - Existe una pared REI 90 que sobrepase 1 m de proyección horizontal y vertical respecto al límite de los recipientes.
- En **almacenamientos cerrados** no puede haber en el mismo sector de incendios **otros productos combustibles**.

## PRODUCTOS CORROSIVOS (SÓLIDOS Y LÍQUIDOS).

Identificados con las indicaciones de peligro: **H290, H314**.



**No** podrán **almacenarse** en la **misma pila** o estantería **productos corrosivos diferentes** que presenten posibles reacciones peligrosas.

