

# La UPRL informa

## ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES PARTE VII

R.D.  
656 / 2017  
"Reglamento de  
Almacenamiento de  
Productos Químicos y sus  
instrucciones"

ITC MIE  
APQ 10

### PRODUCTOS PIROFÓRICOS.

Identificados con la indicación de peligro **H250**.



- **No** se permite su almacenamiento en **almacenes abiertos**.
- Deberán cumplir, lo indicado en la nota anterior para productos inflamables y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.
- Para el almacenamiento en pilas, se aplicarán las condiciones establecidas para la H224 de la tabla II.

Tabla II

Indicación de peligro	h max (m) (1)	Volumen de pila (m <sup>3</sup> ) (2) (4)		Distancia a propiedades ajenas (m) (3)	Distancia a vías de comunicación públicas (m) (3)	Distancias a edificios de la misma titularidad(m) (3)
		R ≤ 250L	250 L < R ≤ 3000 L			
H224 H220	2,7	7,5	15	10	5	5

- **Almacenamiento** en una zona totalmente **sectorizada de uso exclusivo**. La construcción de este sector seguirá la normativa de protección contra incendios aplicable, pero como mínimo con **paredes REI 120**.
- El almacenamiento deberá **disponer de refrigeración** para asegurar la estabilidad térmica de los productos almacenados.
- Si el **almacenamiento** supere los **50 l (líquidos) o los 50 kg (sólidos)** dispondrá de un **sistema de extinción fijo contra incendios**, que no contenga ni use agua, de acuerdo a la correspondiente norma UNE.

empresa prevenida  
vale por más.

SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.



**MAS**  
PREVENCIÓN  
SERVICIO DE PREVENCIÓN

# La UPRL informa

## PRODUCTOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO.

Incluidos los productos químicos con las indicaciones de peligro: **H251, H252.**



- **No** se permite su almacenamiento en **almacenes abiertos**.
- Deberán cumplir, lo indicado en la nota anterior para productos inflamables y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.
- Para el almacenamiento en pilas, se aplicarán:
  - Para **H251** las condiciones establecidas para la **H224** de la tabla II.
  - Para **H252** las condiciones establecidas para la **H225** de la tabla II.

Tabla II

Indicación de peligro	h max (m) (1)	Volumen de pila (m <sup>3</sup> ) (2) (4)		Distancia a propiedades ajenas (m) (3)	Distancia a vías de comunicación públicas (m) (3)	Distancias a edificios de la misma titularidad(m) (3)
		R ≤ 250L	250 L < R ≤ 3000 L			
H224 H220	2,7	7,5	15	10	5	5
H225 H221	3,6	25,0	30	10	5	5

- **Almacenamiento** en una zona totalmente **sectorizada de uso exclusivo**. La construcción de este sector seguirá la normativa de protección contra incendios aplicable, pero como mínimo con **paredes REI 120**.
- El almacenamiento deberá **disponer de refrigeración** para asegurar la estabilidad térmica de los productos almacenados.
- Cuando el **almacenamiento supere los 300 l (líquidos) o los 300 kg (sólidos)** dispondrá de un **sistema de extinción fijo contra incendios** que no contenga ni use agua de acuerdo a la correspondiente norma UNE

